

Advies welstand en monumenten

Kunstwerk Richard Smeets, Martinustoren Gennep

Datum: 09-10-2020

Hierbij de reactie vanuit de integrale commissie (welstand en monumenten).

Het vervangen van het huidige raam (2012) door een nieuw exemplaar is geen probleem. Met het achterliggende verhaal over het glas-in-lood en de kunstenaar is het zelfs een mooie, waardevolle toevoeging. Voor dit initiatief bestaat dan ook veel waardering. Omdat het een rijksmonument is, zal hiervoor wel een omgevingsvergunning (reguliere procedure) noodzakelijk zijn. De stukken zullen dan verder uitgewerkt moeten worden (tekeningen bestaand-nieuw, materiaal en detaillering).

Uit de huidige aanvraag lijkt het erop dat er een min of meer traditioneel glas-in-loodraam in de opening wordt geplaatst. Dat is in dit geval niet wenselijk. De gevelopening is oorspronkelijk immers geen raam geweest. Op deze plek stond het inmiddels verdwenen schip. Om die reden is het wenselijk om de invulling van de opening op een afwijkende wijze uit te voeren, bijvoorbeeld door de toepassing van een kader (van blank glas?) of door een afwijkende verdeling van de roeden. Op deze manier kan het glas-in-loodraam een plek krijgen en wordt voorkomen dat het lijkt alsof hier altijd al een glas-in-loodraam heeft gezeten.

Tot slot valt op dat het glas-in-loodraam wordt 'ingepakt' in dubbel glas. Hierdoor raak je een deel van het effect van glas-in-lood kwijt door de vlakke glasplaten. Het is de vraag of het nodig is om het glas-in-lood volledig in te pakken.