

*Datum* : 29 september 2020

*Zaaknummer* : 400901

*Uw kenmerk* :

*Uw brief van* : 7 september 2020

Fractie CDA

Reintjes AGH

*Onderwerp* : Beantwoording artikel 46-vragen over Legionellabesmetting sporthal Pica Mare

Beste heer Reintjes,

Ingevolge artikel 46 van het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Gennep 2018' (RvO) heeft u ons namens uw fractie vragen gesteld over Legionellabesmetting sporthal Pica Mare. Hieronder hebben wij uw vragen cursief herhaald en voorzien van een antwoord.

*1. Wanneer is legionellabesmetting in de sporthal van Pica Mare exact geconstateerd?*

De 1e besmetting is 28 juli geconstateerd. Na deze constatering is de technische dienst van Optisport aan de slag gegaan met het doorlopen van het systeem in samenwerking met een extern bedrijf. Daarin zijn wat aanpassingen gedaan. Vanuit daar zijn ze extra gaan spoelen om de legionella eruit proberen te krijgen. Dit heeft ongeveer 2 weken geduurd. Daarna is de herkeuring aangevraagd; door drukte heeft dat ook weer een paar dagen geduurd en de uitslag na herkeuring duurt ook weer 14-15 dagen. Op 4 september is de uitslag van de herkeuring binnen gekomen. Daaruit bleek dat het probleem nog niet was opgelost. Op 16 september heeft een nieuwe herkeuring plaatsgevonden. Legionella is niet meer aanwezig.

*2. Heeft beheerder Optisport een draaiboek, plan van aanpak of iets dergelijks indien de douches niet periodiek worden gebruikt?*

Draaiboek en plan van aanpak zijn aanwezig.

*3. Is de besmetting met legionella ontstaan door het niet naleven van het draaiboek of is sprake geweest van nalatigheid? Zo niet, is bekend hoe de besmetting anderszins is ontstaan?*

Het legionellaprotocol uit het draaiboek is nageleefd. Er is zelfs extra gespoeld. Maar door de extreme warmte is toch een besmetting ontstaan.

*4. Uit reacties van gebruikers van de sporthal hebben wij vernomen dat alle douches van de sporthal buiten gebruik zijn en tot en met 15 september a.s. buiten gebruik zijn. In 'De Gelderlander' van 4 september jl. stond dat een medewerker van Optisport aangegeven heeft dat alleen de douches waar een besmetting met legionella is geconstateerd buiten*

*gebruik zijn. Wat is waar? En wat is het scenario mocht de situatie op 15 september a.s. onverhoopt nog niet veilig zijn? Hoe verloopt de communicatie vanuit beheerder Optisport naar de gemeente als eigenaar van de sporthal?*

Zodra een besmetting wordt geconstateerd, worden alle douches die op de besmette leiding aangesloten zitten, afgesloten. Omdat alle douches in de kleedkamers van de sporthal op dezelfde leiding zitten, zijn deze geheel afgesloten. Overige kranen etc. zijn gewoon open gebleven. Er is regelmatig contact tussen de locatiemanager en de beleidsmedewerker Sport.

5. *Uit reacties van gebruikers van de sporthal hebben wij vernomen dat er geen stromend water aanwezig is voor de sporters. Ook geen drinkwater. Is dat correct? En wat vindt het college ervan dat er in de sporthal, zeker in Coronatijd, geen stromend water aanwezig is om te douchen, handen te wassen en om te drinken?*

Stromend water is altijd aanwezig geweest. De toiletten bij sporthal en horeca konden gewoon gebruikt worden en daar zit ook een wateraansluiting om bidons te vullen. Bij de ingang staat desinfectie voor de handen klaar. In een algemene mailing aan alle verenigingen is aangegeven dat zij bij de receptie van Optisport extra materialen voor het desinfecteren van handen en sportattributen kunnen verkrijgen.

6. *Moeten de gebruikers/huurders toch het gebruikelijke huurbedrag betalen aan Optisport nu er geen of beperkt gebruik gemaakt kan worden van de douches vanwege legionella?*

Aangezien iedereen gewoon heeft kunnen sporten, dient de huur zoals gebruikelijk betaald te worden.

Wij nemen aan u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gennep,  
De secretaris,

  
Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester,



De heer W.I.I. van Beek